

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2023-0139
样品名称: 生活饮用水
送检单位: 大召营镇店后营



2023 年 04 月 05 日

新乡县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: HW2023-0139

样品受理号: 2022-3132

报告书编号: BG2023-0139

收样日期: 2023 年 03 月 15 日

检测完成日期: 2023 年 03 月 28 日

报告日期: 2023 年 04 月 05 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:生活饮用水

商 标:无

产品批号:20230315

规格数量:250ml 500ml 2.5L

生产日期:2023-03-15

保质期:无

检测类别:项目

执行标准:GB5749-2006

样品性状及包装:液体 塑瓶 塑桶 无菌袋

送 样 人:徐文翔 吴加伟

生产单位:大召营镇店后营

采样单位及地址:新乡县疾病预防控制中心

检测结果:

检 测 项 目	测定值	限值	检 测 项 目	测定值	限值
总大肠菌群, MPN/100ml	未检出	不得检出	砷(以 As 计), mg/L	0.0002	0.05
菌落总数, cfu/ml	2	500	镉(以 Cd 计), mg/L	<0.00005	0.005
色度(铂钴色度单位)	9	20	铬(以 Cr ⁶⁺ 计), mg/L	0.002	0.05
浑浊度(NTU-散射浑浊单位)	2.42	3	铝(以 Al 计), mg/L	<0.001	0.2
臭和味	无	无	铁(以 Fe 计), mg/L	0.166	0.5
肉眼可见物	无	无	锰(以 Mn 计), mg/L	0.011	0.3
pH 值	7.34	6.5-9.5	铜(以 cu 计), mg/L	<0.00008	1.0
氯化物(以 Cl ⁻ 计), mg/L	50.3	300	锌(以 Zn 计), mg/L	<0.0006	1.0
硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计), mg/L	77.5	300	硒(以 Se 计), mg/L	<0.0004	0.01
氟化物(以 F 计), mg/L	0.17	1.2	铅(以 Pb 计), mg/L	<0.00009	0.01
硝酸盐(以 N 计), mg/L	0.63	10	汞(以 Hg 计), mg/L	<0.0001	0.001
溶解性总固体, mg/L	522	1500	三氯甲烷, mg/L	<0.0002	0.06
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	220.2	550	四氯化碳, mg/L	<0.0001	0.002
耗氧量(以 O ₂ 计), mg/L	0.80	5	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	<0.002	0.002
氨氮(以 NH ₃ -N 计), mg/L	0.09	0.5			

(以下空白)

签发人:赵琳

签发日期:2023 年 4 月 5 日

